

Avis Technique 14 / 04-871 * 01 Mod

Modificatif à l'Avis Technique 14 / 04-871

Évacuation des eaux usées

Foul drainage from
buildings

Hausabflußleitungen

Canalisations en PVC-U/PVC-C

Friaphon

Titulaire : Friatec AG
Sanitär Division
Steinzeugstrasse 50
DE-68229 Mannheim

Tél. : +49-621-486-0
Fax : +49-621-486-1765
E-mail : info-gebäudetechnik@friatec.de
Internet : www.friatec.de

Usine : DE-68229 Mannheim

Distributeur : Girpi
Rue Robert Ancel
BP 36
FR-76700 Harfleur

Tél. : 33 (0)2 32 79 60 00
Fax : 33 (0)2 32 79 60 27
E-mail : contact@girpi.fr
Internet : www.girpi.fr

Dans l'attente de l'examen de la demande de révision en cours, ce système n'ayant pas fait l'objet de modifications de nature à remettre en cause l'appréciation dont il a fait l'objet, la validité de cet Avis Technique est prolongée jusqu'au 30 septembre 2010.

Le § 2.216 **Classement de réaction** de l'Avis est remplacé par le § suivant :

Réglementation incendie

Selon le type de bâtiment (bâtiments d'habitation, établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur, immeubles de bureaux, installations classées) la réglementation incendie peut contenir des prescriptions sur les canalisations (tubes et raccords) et leur mise en œuvre.

En particulier, elle peut exiger que les produits entrent dans une catégorie de classification vis-à-vis de la réaction au feu. Dans ce cas, il y aura lieu de vérifier la conformité du classement dans un procès-verbal ou rapport d'essai ou certification de réaction au feu en cours de validité.

Pour le Groupe Spécialisé n° 14

Le Président
Alain DUIGOU

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 14

Installations de génie climatique et installations sanitaires

Vu pour enregistrement le 9 février 2010