

Document d'Application

référence Avis Technique **5/02-1666*02 Mod**

Modificatif à l'Avis Technique 5/02-1666 et à son Modificatif *01 Mod

*Panneaux isolants non porteurs en laine minérale
(MW) support d'étanchéité*

*Isolant thermique non
porteur support d'étanchéité*

*Non-loadbearing insulation
as base for waterproofing*

*Nichttragender
Wärmedämmstoff als
Untergrund Für Abdichtungen*

Panotoit Tekfi **Panotoit Tekfi VV**

relevant de la norme	NF EN 13162
----------------------	--------------------

Titulaire : Société Saint Gobain Isover
Les Miroirs
18 avenue d'Alsace
F-92096 Paris La Défense

Compte tenu de la décision du Groupe Spécialisé n° 5 du 7 février 2005, les attelages de fixations mécaniques des revêtements d'étanchéité fixés mécaniquement, élément de liaison, vis par exemple, et plaquette, bande ou latte, doivent être du type « solide au pas » qui empêche, en service, le désaffleurement de la tête de l'élément de liaison au-dessus de la plaquette lorsque la compression à 10 % de l'isolant support est inférieure à 100 kPa (EN 826).

Cette décision est également applicable aux panneaux isolants de compressibilité inférieure à 100 kPa (à 10 % de compression, EN 826) fixés mécaniquement, et ceci quelque soit le mode de mise en œuvre du revêtement d'étanchéité, ce qui est le cas du présent procédé.

Cette décision, applicable au plus tard le 1^{er} juillet 2005, correspond à une démarche d'amélioration qualitative souhaitée par les professionnels, elle n'est pas la conséquence de dysfonctionnements caractérisés recensés.

*Pour le Groupe Spécialisé n° 5
Le Président
C. DUCHESNE*

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 5
Toitures, couvertures, étanchéités

Vu pour enregistrement le 11 mai 2005



Secrétariat de la commission des Avis Techniques CSTB, 4, avenue du Recteur-Poincaré, F-75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 40 50 28 28 - Fax : 01 45 25 61 51 - Internet : www.cstb.fr