

Avis Technique 14/03-782*01 Add

Additif à l'Avis Technique 14/03-782

*Système de canalisations en
PPR*

PPR piping system

*Leitungssystem aus PPR
Rohren*

*Ne peuvent se prévaloir du présent
Avis Technique que les productions
certifiées, marque CSTBat, dont la
liste à jour est consultable sur Inter-
net à l'adresse :*

www.cstb.fr

rubrique :

Produits de la Construction
Certification

Niron

Titulaire : Société Nupi
Via dell'Artigianato 13
I-40023 Castel Guelfo (Bo) Italie

Tél : 00 39 542624 911
Fax : 00 39 542624 900

Usine : Castel Guelfo
Busto Arsizio
(Italie)

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 14

Installations de Génie Climatique et Installations Sanitaires

Vu pour enregistrement le 17 février 2005



Secrétariat de la commission des Avis Techniques CSTB, 4, avenue du Recteur-Poincaré, F-75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 40 50 28 28 - Fax : 01 45 25 61 51 - Internet : www.cstb.fr

Le Groupe Spécialisé 14 "Installations de génie climatique et installations sanitaires" de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné, le 24 juin 2004, la demande d'additif à l'Avis Technique 14/03-782 sur le système de canalisations à base de tubes et raccords en Polypropylène Random Copolymère (PPRC) « NIRON » de la société NUPI. Cet additif vise l'extension de la gamme à de nouvelles dimensions : DN 90, 110 et 125.

AVIS

Appréciation sur le système

Compte-tenu :

- des résultats d'essais fournis par le demandeur,
- des vérifications effectuées au laboratoire du CSTB (rapport CA 02-032),
- des justifications produites par le fabricant quant à l'autocontrôle de ces produits,

l'Avis Technique initial est étendu :

- aux tubes bleus DN 95, 110 et 125 ainsi qu'aux raccords associés (DN 95 et 110 : raccords mixtes, manchons ... et DN 125 : réductions 125/110).

Dimensions des tubes de série S = 2,5 selon ISO 4065 :

DN x e	D ext (mm)	e (mm)
90 x 15,0	90 -0 +0,9	15,0 -0 +1,6
110 x 18,3	110 -0 +1,0	18,3 -0 +2,0
125 x 20,8	125 -0 +1,2	20,8 -0 +2,2

Cahier des Prescriptions Techniques

Les dispositions de l'Avis Technique 14/03-782 sont applicables dans leur intégralité.

Conclusions

Appréciation globale

Pour les fabrications bénéficiant d'un Certificat de qualification délivré par le CSTB, l'utilisation du produit dans le domaine proposé est appréciée favorablement.

Validité

Identique à celle de l'Avis Technique initial.

Pour le Groupe Spécialisé n° 14

Le Président

A. DUIGOU