

Avis Technique 5/02-1637*02 Mod

Modificatif à l'Avis Technique 5/02-1637 avec modificatif *01 Mod

*Isolant thermique non
porteur support d'étanchéité*

*Non-loadbearing insulation
as base for waterproofing*

*Nichttragender
Wärmedämmstoff als
Untergrund Für Abdichtungen*

Foamglas® T4, S3 et Tapered

Titulaire : SA Pittsburgh Corning Europe
Lasne Business Park Building F
431 chaussée de Louvain
B-1380 Lasne (Belgique)

En référence à la parution de la norme NF P 84-204 (réf. DTU 43.1) de novembre 2004, dans la mesure où la mise en œuvre d'une équerre de renfort périmétrique du pare-vapeur est prescrite dans les Avis Techniques de tous revêtements d'étanchéité établis sur le support maçonnerie, subséquent à la décision entérinée par le Groupe Spécialisé n° 5 du 18 avril 2005, il est rappelé que :

Conformément à la § 5.2 du Dossier Technique de l'Avis Technique du procédé Foamglas® T4, S3 et Tapered, « *Un écran pare-vapeur rapporté n'est pas nécessaire sous réserve du respect des prescriptions de pose des panneaux, sauf sur éléments porteurs en maçonnerie dans le cas particulier sous revêtement par asphalte coulé, lorsque la couche d'isolation ne comporte qu'un seul lit* ».

En conséquence, la présence ou non de cette équerre périphérique est dépendante de la présence ou non de l'écran vapeur.

*Pour le Groupe Spécialisé n° 5
Le Président
C. DUCHESNE*

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 5

Toitures, couvertures, étanchéités

Vu pour enregistrement le 15 juin 2005