Avis Technique 5/01-1547*02 Mod

Modificatif à l'Avis Technique 5/01-1547 et 5/01-1547*01 Add

Revêtement d'étanchéité à base de feuilles manufacturées en bitume modifié APP, mises en œuvre par soudage à la flamme

Revêtement d'étanchéité de toitures

Roof waterproofing system

Dachabdichtung

Paralon

Titulaire : IMPER ITALIA SPA
Strada di Lanzo 131
I-10148 Torino (Italie)

E-mail : export@import.it
Internet : www.imper.it

Usine : Mappano (Torino, Italie)

Document non valide

Par décision en date du 21 juin 2004 du Groupe Spécialisé n° 5,
le classement FIT mentionné au paragraphe 2.25 de l'AVIS est complété comme suit :

Le classement est F5 I5 T4 lorsque le système est utilisé avec la feuille PARALON NT4 PLUS ou PARALON ARD/HS PLUS.

Pour le Groupe Spécialisé n° 5
Le Président
C. DUCHESNE

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 5
Toitures, couvertures, étanchéités

Vu pour enregistrement le 29 septembre 2004

CSTB
le futur en construction

Secrétariat de la commission des Avis Techniques CSTB, 4, avenue du Recteur-Poincaré, F-75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 40 50 28 28 - Fax : 01 45 25 61 51 - Internet : www.cstb.fr

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr)
© CSTB 2004